

# **Ausschreibungstext**

## **Vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit Holz Unterkonstruktion und Senoplan Bekleidungsplatten**

### **Vorbemerkungen**

#### Allgemein:

Der Bieter hat komplett, inklusive:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstauf- und -abbau,
- aller Zu- und Abtransporte
- sämtlicher Hilfsmaterialien
- Materialgerechter Lagerung der angelieferten Materialien
- Reinigung der verarbeiteten Materialien und der Baustelle
- aller allfälliger Erschwernisse

anzubieten

#### Technisch:

- Allfällige statische Berechnungen sind der Bauleitung vorzulegen.
- Es dürfen nur korrosionsfreie bzw. korrosionsgeschützte Materialien eingesetzt werden.
- Die Abwicklung der Montage ist mit den eingreifenden Gewerken und mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
- Die Hinterlüftungstiefe muss mindestens 20 mm betragen.
- Die Verarbeitungshinweise von Herstellern bzw. Lieferanten der Systemkomponenten sind einzuhalten.
- Der Zutritt von Wasser zur Unterkonstruktion und zum Dämmstoff ist zu verhindern

## Pos. 1) Holz Unterkonstruktion für die Montage von SENOPLAN Fassadenplatten

Liefere und montiere eine Holzunterkonstruktion für die Montage von großformatigen SENOPLAN – Fassadenplatten.

Gehobelte Konterlattung (80 x 50 mm), waagrecht im Untergrund/Mauerwerk mit bauaufsichtlich zugelassenen Rahmendübeln befestigt. Angebotenes Fabrikat:.....

Die gesamte Konstruktion muss gefluchtet montiert werden.

Gehobelte Traglattung, Dimension mindestens 60 x 30 mm, für den Plattenstoß 120 x 30 mm in der Konterlattung verschraubt.

Für die Konstruktion ist eine entsprechende Statik vorzulegen.  
Holzqualität: Gutes Bauholz gemäß ÖNORM B 4100 Teil2.

Die Bautiefe von der Gebäudewand bis Vorderkante Tragprofil beträgt ..... mm.

Die senkrechte Traglattung ist Geschossweise zu unterbrechen. Es ist darauf zu achten, dass die Unterbrechungen der Traglattung mit den Horizontalfugen der SENOPLAN Bekleidungsplatten übereinstimmen.

Die Vertikalfugen sind mit einem schwarzen Fugenprofil zu hinterlegen.

Zum Beispiel: Protaktor 3333 / 3334 oder gleichwertiges.

Angebotenes Produkt: .....

	LO							
	SO							
..... m <sup>2</sup>	EP							PP .....

## Pos.2) Dämmstoff

Liefere und montiere von Mineralfaser-Fassadendämmplatten, zum Beispiel Heralan FPL Dicke, ..... mm oder gleichwertiges. Befestigt und gegen Absacken mittels Dämmstoffhaltern aus Metall ( Kunststoff) gesichert.

Angebotenes Produkt:.....

Die Dämmung wird zwischen die waagrechte Konterlattung eingebracht.

	LO							
	SO							
..... m <sup>2</sup>	EP							PP .....

### Pos. 3) Bekleidung mit SENOPLAN Platten

Lieferr und montieren von HPL Platten gemäß EN 438, als großformatige Fassadenbekleidung. Zum Beispiel Senoplan Universal oder gleichwertiges angebotenes Produkt:.....

Dicke: .... mm, ( 6,8 oder 10 mm)

Dekor: ....., lt. gültiger SENOPLAN UNIVERSAL- Kollektion.

Oberfläche: BS

Die Platten müssen B1 nach ÖNORM B 3800/1 sein bzw. den Anforderungen der örtlichen Bauvorschriften entsprechen. Die Montage hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen. Bei der Verarbeitung des Plattenmaterials sind die Verarbeitungsrichtlinien des Lieferanten zu beachten.

Befestigungsmittel:

SENOPLAN Fassadenschraube mit Torx 20:

Material: Nicht rostender Stahl, X5CrNiMo 17122/1.4401, A4

Durchmesser: 5,5 mm  
Kopfdurchmesser 12,0 mm

Länge: Mindestens 35 mm (Stärke der Traglattung + Plattendicke).

Kopfausführung:

- a) Lackiert (farblich zu Senoplanplatte passend lackiert)
- b) Nirosta blank (ohne Lackierung)

Befestigungsabstände:

Diese sind entsprechend den statischen Erfordernissen (Berechnungen) oder wenn dies aufgrund der örtlichen Bauvorschriften nicht notwendig ist, nach den Angaben des Lieferanten zu wählen.

Die Montage und Fugengestaltung erfolgt nach den Fassaden-Plänen des Architekten. Alle Anschlüsse und Fugen sind wetterfest auszuführen.

Höhe der Verkleidungselemente: ....

Breite der Verkleidungselemente: ....

Alle Erschwernisse wie Innen- und Außenecken, event. notwendige Ausklinkungen und erforderliche Ergänzungsstrukturen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

### Pos. 3.1) Aufpreis auf die Pos. 3

Aufpreis auf die Pos. 3 für die Ausführung der Bekleidungs-elemente in der Qualität „Senoplan Exterior plus“, mit einem einseitigen, zusätzlichen, hochwirksamen Witterungsschutz.

Dekor ..... lt. gültiger SENOPLAN Exterior plus Kollektion.  
Oberfläche: BS

..... m <sup>2</sup>	LO	.....
	SO	.....
	EP	.....

### Pos. 4) Fenster- und Türleibungsverkleidungen

Liefern und montieren von Fenster- und Türleibungsverkleidungen aus ... mm (6, 8 oder 10 mm) dicken SENOPLAN Universal Fassadenplatten.

Leibungstiefe: ..... mm      Ausführung lt. Zeichnung Nr. ....

..... lfm.	LO	.....	PP
	SO	.....	
	EP	.....	

### Pos. 4.1) Aufpreis auf die Position 4

Aufpreis auf die Pos. 4 für die Ausführung der Leibungsverkleidungen in der Qualität „Senoplan Exterior plus“ mit einem einseitigen, zusätzlichen, hochwirksamen Witterungsschutz.

Dekor ..... lt. gültiger SENOPLAN Exterior plus Kollektion.  
Oberfläche: BS

..... lfm.	LO	.....	PP
	SO	.....	
	EP	.....	

### Pos. 5) Fugenprofile horizontal

Liefern und montieren von Fugenprofilen.

5 a) Alu h - Profile, zum Beispiel Protektor. Angebotenes Fabrikat: .....  
Farbe nach Wahl des Architekten. (Pulverbeschichtet)

5 b) Alu Z - Profile, zum Beispiel Protektor. Angebotenes Fabrikat: .....  
Farbe nach Wahl des Architekten. (Pulverbeschichtet).

5c) Überplattet (Stufenfalz)

..... lfm	LO	.....	PP
	SO	.....	
	EP	.....	

## Pos. 6) Ausführung Vertikalfugen

Als Standard der senkrechten Fugengestaltung ist ein Hinterlegen der Fugen mit einem witterungsbeständigen schwarzen Kunststofffugenprofil in die Hauptposition 1 einzurechnen.

Aufpreis für die Ausführung der Vertikalfugen mit einem pulverbeschichteten Profil, lt. Zeichnung Nr. ....

Farbe ..... nach Wahl des Architekten.

..... lfm.	LO SO EP	..... ..... .....	PP	.....
------------	----------------	-------------------------	----	-------

## Pos. 7) Lüftungsgitter

Liefern und montieren von Alu Lüftungsgittern für den **unteren** Abschluss der Fassade, Lochanteil mindestens 50 cm<sup>2</sup>/m. Zum Beispiel Protektor oder gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotene Type: .....

..... lfm.	LO SO EP	..... ..... .....	PP	.....
------------	----------------	-------------------------	----	-------

## Pos. 8) Lüftungsgitter

Liefern und montieren von Alu Lüftungsprofilen für den **oberen** Abschluss, und den Anschluss der Fassade an die Fensterbänke.

Lochanteil mindestens 50 cm<sup>2</sup>/m. Zum Beispiel Protektor 9056 oder Protektor 9059.

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotene Type: .....

..... lfm.	LO SO EP	..... ..... .....	PP	.....
------------	----------------	-------------------------	----	-------